

caltaqua
Acque di Caltanissetta S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele, 61
93100 Caltanissetta
Tel (+39) 0934 - 23478 / Fax (+39) 0934 - 584700



Comune di Butera
0934/347944 - 347831
protocollo@pec.comunedibutera.org

p.c. **A.T.O. Idrico CL6**
0934/507965
info@pec.atoidrico.caltanissetta.it
Prefettura di Caltanissetta
0934/79366
prefettura.prefcl@pec.interno.it
Direttore SIAN ASP2
0934/506211
Protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

Caltanissetta, 6 agosto 2014

Oggetto: comunicato sulla distribuzione

Stamani i tecnici caltaqua hanno scoperto una grossa fuoriuscita di acqua da un ponte-tubo nella zona di Valcanonica Butera.

L'accesso al punto di rottura non è stato semplice, considerato che il tubo si trova a circa dieci metri da terra, però i tecnici caltaqua, con l'ausilio di una ditta esterna, stanno già provvedendo a riparare il guasto e prevedono di terminare in giornata.

Si prevede, pertanto, per la giornata odierna, un ritardo nella distribuzione nel civico di Butera.

Saluti

Direttore Tecnico
Ing. Salvatore Giuliana

