

Prot. DO  
A mezzo pec

MPGERE 2-4  
REV 1 del 26/05/14

Alle **Prefetture di Agrigento e Caltanissetta**

Ai Comuni di: **Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Canicatti, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Ravanusa, Sommatino, Sutera, Serradifalco, San Cataldo**

Ad **Acque di Caltanissetta S.p.A.**  
A **Girgenti Acque S.p.A.**

Al **Consorzio Bonifica 3 Agrigento**  
Al **Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Fanaco.

Con la presente si comunica che a partire dalle ore 10:30 circa del 10/02/19 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Fanaco a causa dell'improvvisa rottura della tubazione in c.da Cultrera in territorio di San Giovanni Gemini (AG) con conseguente sospensione della fornitura idrica ai comuni ed enti in indirizzo.

Sono in corso le attività di svuotamento dell'acquedotto e non appena eseguiti i lavori di scavo per la messa a nudo della tubazione DN 900 saremo in grado di verificare la natura del danno e quindi valutare i tempi necessari per l'esecuzione dell'intervento di riparazione.

Pertanto seguirà un'ulteriore comunicazione con indicazione dei tempi necessari al ripristino delle normali forniture.

**Siciliacque S.p.A.**  
Il Direttore Operativo  
(Ing. Massimo Burruano)  
