



Siciliacque



Prot GERE
A mezzo fax

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0005788/15
Del 23/07/2015

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna

Ad Acquafredda S.c.p.A

Ad Acque di Caltanissetta

Ai Comuni dell'Ancipa Basso: Aidone, Calascibetta, Enna,
Leonforte, Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera
Caropepe, Villarosa.

Ai Comuni del Madonie Ovest: Caltanissetta, San Cataldo,

Ai Comuni del Blufi: Barrafranca, Butera, Mazzarino,
Pietraperzia, Riesi, Consorzio di Bonifica 4 (CL)

All'A.S.I. di Dittaino (EN)

Al Consorzio di Bonifica 4 (CL)

Al Consorzio di Bonifica 6 (EN)

Alla Empedocle s.c.a.r.l.

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Ancipa.

Con la presente si comunica che alle ore 21:45 circa del 22/07/15 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa a causa dell'improvvisa rottura della tubazione verificatasi all'interno di un manufatto di sfiato sito nei pressi della stazione ferroviaria di Pirato nel territorio del comune di Enna con la conseguente interruzione della fornitura a tutte le utenze collegate all'acquedotto Ancipa (Aidone, Calascibetta, Enna, Leonforte, Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera Caropepe, Villarosa, CB6, ASI EN) ed all'acquedotto Madonie Ovest (Caltanissetta, San Cataldo, CB4, Empedocle).

Le utenze collegate all'acquedotto Blufi (Barrafranca, Butera, Mazzarino, Pietraperzia, Riesi, Consorzio di Bonifica 4 (CL) subiranno una sospensione della fornitura dalle ore 11:00 del 23/07/15 per 12 ore circa.


I comuni di Gela, Niscemi continueranno ad essere alimentati regolarmente tramite il potabilizzatore di Gela e l'acquedotto Vittoria-Gela.

llub

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 0000068171 DEL 23/07/2015 - 10:48 A00 FULL



Sono in corso i lavori di riparazione e si prevede di potere ripristinare le regolari forniture secondo il seguente programma:

- utenze dell'Ancipa: entro le ore 20.00 del 23/07/15
- comune di Caltanissetta ed allaccio cantiere galleria: entro le ore 12:00 del 24/05/15
- comune di San Cataldo e CB4: entro le ore 16:00 del 24/05/15

Siciliacque S.p.A.

(Ing. Massimo Burrruano)