

Prot **GERE**  
A mezzo fax

MP GERE 2-4  
REV 1 del 26-05-14

Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.

OGGETTO : disservizi serbatoio Spinasantà di Gela

Con la presente si comunica che nella prima mattina del 27/01/16 siamo stati costretti ad interrompere l'esercizio dell'acquedotto Vittoria-Gela per la rottura della tubazione in c.da Madonna della Salute in territorio di Vittoria con la conseguente riduzione della fornitura al serbatoio Spinasantà di Gela pari a 50 l/s.

Contemporaneamente, per compensare tale riduzione di portata, abbiamo provveduto ad aumentare in egual misura la fornitura proveniente dal sistema Ancipa-Blufi.

Ciò ha determinato la costanza della fornitura per un totale di 100 l/s fino alle ore 18:00 circa, ora in cui si è registrato un aumento della torbidità in arrivo al serbatoio pari a 22 NTU che ci ha costretto ad interrompere l'immissione al serbatoio e l'apertura degli scarichi.

Alle ore 09:30 di oggi 28/01/16, verificato il rientro della torbidità, d'accordo con i tecnici di Caltaqua stiamo provvedendo a ripristinare la regolare erogazione al serbatoio Spianasantà.

**Siciliacque S.p.A.**

*Ing. Massimo Burruano*